

Сметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» мая 2025 г., 63250061000217952143
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

«23» мая 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2504/003-63/128-В/ВП

г. Сызрань, ул. Ульяновская 44

Акт выездной проверки внеплановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «05» мая 2025 г., № 2504/003-63/128-В/ВП, учетный номер проверки 63250061000217952143.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена:

1. Коровин Данил Дмитриевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Самарская, р-н Шигонский, с Березовка Усольское лесничество 16 квартал Волжский ГЛЮХ

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАНСИОНАТ "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ИНН 6323032498, адрес регистрации юридического лица: 445003, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ, Ш. ЛЕСОПАРКОВОЕ, Д.36

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «16» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.
по «23» мая 2025 года, 18 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____
с _____ Г. _____ Час. _____ Мин.
по _____ Г. _____ Час. _____ Мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
08 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр _____

в следующие сроки:
с «16» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.
по «16» мая 2025 года, 15 час. 00 мин.
по месту: обл Самарская, р-н Шигонский, с Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛОХ
по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 16.05.2025 №2505/003-63/128-В

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. Не рассматривались _____

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛОХ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение: п. 17 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением правительства российской федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛОХ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (СПС и СОУЭ), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Нарушение: п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛОХ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

4. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов клуба (в зрительном зале) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Нарушение: п. 26 Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛОХ

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛХ.

Пункт 95 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения склада у столбовой с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной. Нарушение: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество 16 квартал, Волжский ГЛОХ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

На пути эвакуации из спального помещения домика № 16, допущено расположение кровати, препятствующей свободной эвакуации людей из помещения. Нарушение: пп. 5 п. 27 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: Самарская область, м.р. Шигонский, с. Березовка, Усольское лесничество, 16 квартал, Волжский ГЛОХ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушительное обязательное требование.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у аварийных эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

[illegible]

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 16.05.2025 №2505/003-63/128-В

[illegible]

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Коровин Данил Дмитриевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

66D7711FF4878CAAGB0FF7539D66CB9C
Владелец: Коровин Данил Дмитриевич
Действителен с 10.01.2025 по 03.04.2026

Подпись, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Коровин Данил Дмитриевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский по пожарному надзору), телефон: 88464338392, e-mail: d.korovin@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подписавшего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Ознакомлен *Д.И. Коровин Д.М.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru>, или с помощью QR-кода

